

令和7年(2025年)12月25日

入札参加者各位

滋賀県立伊香高等学校長

「滋賀県立伊香高等学校普通教室空調設備整備業務」にかかる
一般競争入札の質問への回答について

下記1のとおり5件の質問があり、2のとおり回答します。

記

I. 質問内容

質問番号	仕様書 図面等の番号等	質問内容
1	参考数量表	キュービクルの改造は、ブレーカーの増設のみという認識でよろしいですか。
2	仕様書	業務可能時間が支障のない時というのは、学校行事がなければ8時半から17時の間という認識でよろしいですか。授業のある時間帯は作業中止という日もあるのでしょうか。
3	参考数量表	内部・外部のラッキングはカラー鋼板でいいのでしょうか。
4	配置図(2)	キュービクルからの配線で新規配管の部分のルートは添付図面のとおりでいいでしょうか。
5		停電作業が生じる場合は発電機の用意が必要ですか。

2. 回答内容

質問番号	仕様書 図面等の番号等	回答内容
1	参考数量表	お見込みのとおりです。
2	仕様書	作業内容によって、授業に支障（音など）が生じると思われる時は、作業の中止をお願いすることがありますので、十分な事前打ち合わせをお願いします。
3	参考数量表	お見込みのとおりです。
4	配置図（2）	お見込みのとおりで、新規配管は渡り廊下より動力盤までの間となります。但し、既設埋設配管の事前調査を実施することとします。
5		キュービクルに開閉器取付作業時には時限的な全停電が必要となります、停電作業については、日程の調整を行いますので不要です。